

姥屋敷配水池

所在地：滝沢市鶴飼花平 100 番地 502



平成 10 年に完成したこの施設は、第 3 次拡張事業で新たに給水区域に編入された、姥屋敷地域に供給するため整備されたものです。

水源は平成 6 年以降、ボーリングにより掘り当てられた良質な地下水であり、現在も力強く自噴するこの湧水は、自然流下により姥屋敷導水ポンプ場に送られたのち、当配水池をはじめ小岩井配水池や駒形配水池、滝沢浄水場などにも送られています。

基本 DATE

配水量：30 m³/日

配水池有効容量：77 m³

おもな給水地域：姥屋敷



(姥屋敷第 1 水源内部)

駒形配水池

所在地：滝沢市黒沢 46 番地 2、53 番地 5



第 3 次拡張事業により建設された配水池の一つで、平成 11 年度に完成し供用を開始しました。

水源は姥屋敷水源です。

また、緊急遮断弁を有し、地震などで管路に異常が生じた場合、バルブの閉止を自動的に行い、水の流出を防ぐことが可能です。

基本 DATE

配水量：2,500 m³/日

配水池有効容量：2,750 m³

おもな給水地域：鶴飼



(緊急遮断弁)