

(様式第10号)

調理業務等完了報告書(月次)

令和 年 月 日

滝沢市長 様

受託者

令和 年 月の契約業務の履行を完了したので、関係書類を添えて報告します。

記

業務実施日及び食数

日	食 数	日	食 数	日	食 数	日	食 数	日	食 数

合計 日 、 食

※ 関係書類 別添のとおり

- 1 施設の清掃・消毒・維持補修実施報告書(様式第11号)
- 2 学校給食従事者個人別観察記録簿(様式第12-1、12-2号)
- 3 温度計測機点検表(様式第13-1、13-2号)
- 4 保存食簿(様式第14号)
- 5 ボイラー定期自主検査表(様式第15-1、15-2号)別冊
- 6 第一種圧力容器定期自主検査表(様式第16-1、16-2号)別冊
- 7 第二種圧力容器定期自主検査表(様式第17)別冊
- 8 その他

(様式第11号)

施設の清掃・消毒・維持補修実施報告書(月次)

令和 年 月 日

滝沢市長 様

受託者

令和 年 月の施設の清掃・消毒・維持補修の実施結果について、次のとおり報告します。

(施設の清掃・消毒・維持補修の実施)

月 日	調理場等		調理場等以外		確認者	維持補修の実施内容
	清掃の有無	消毒の有無	清掃の有無	その他		
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						
／ ()						

※ 特記事項がある場合は、別紙とする。

学校給食従事者個人別健康観察記録表(月次)

令和 年 月 日 ()

令和 年 月従事者個人別健康観察記録表の関係書類を添えて報告します。

記

指示事項について

内容	有 無	対応方法
①調理業務の従事停止	有 無	
②医療機関への受診指示	有 無	
③使い捨て手袋の着用指示	有 無	
④その他	有 無	

学校給食従事者個人別健康観察記録表

年 月

氏名 _____

項目 日(曜)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火			
本人	健康状態	①下痢をしていない																																	
		②発熱をしていない																																	
		③腹痛をしていない																																	
		④嘔吐をしていない																																	
		⑤手指・顔面に傷、化膿性疾患はない (ある場合の箇所)																																	
		⑥爪は短く切っている																																	
		⑦感染症の感染又はその疑いはない																																	
		⑧白衣・帽子・マスクは清潔である																																	
		家族	健康状態	①下痢をしていない																															
②発熱をしていない																																			
③腹痛をしていない																																			
④嘔吐をしていない																																			
⑦感染症の感染又はその疑いはない																																			
備考																																			
確認者 印																																			

※調理作業がない土日祝日・長期休業中・個人の休み時も健康観察を行うこと。

※健康状態に異常がある場合には、業務責任者に申し出ること。

※手に傷がある場合には専用の手袋を着用する。

(様式第13-1号)

温度計測機器点検表(中心温度計用)

点検対象器	
番 号 等	

*毎月1回以上点検すること。

[illegible]

(様式第13-2号)

温度計測機器点検表(放射温度計用)

点検対象器	
番 号 等	

*毎月1回以上点検すること。

[illegible]

(様式第14号)

保存食簿 (月次)

令和 年 月 分	業務責任者	⑩
-------------------------	-------	---

[illegible]

ボイラー 定期自主検査表

炉 筒 煙 管 ボ イ ラ ー

所長	業務責任者	取扱作業主任者	検査者	検査年月日
				令和 年 月 日

項 目			検 査 事 項		良否	項 目			検 査 事 項		良否
本 体	胴、鏡、炉筒、鑄鉄セクション		損傷、変形、過熱、変色、腐食、割れ			自 動 制 御 装 置 附 属 装 置 及 び 附 属 品 そ の 他	コープス式水位調節器		詰まり、漏れ、元弁の開閉状態		
	水 管、 煙 管		損傷、膨出、過熱、曲がり、腐食、漏れ				フロート・電極・ 差圧式水位 遮断器・ 水位調節器	配管、吹出	詰まり、漏れ、元弁の開閉状態		
	各管取付け部、弁		損傷、ボルトの緩み、腐食、漏れ					接点、ベローズ	錆、焼損、水銀の状態、割れ、き裂、腐食		
	ケーシング、れんが壁		損傷、臭異、変色、腐食、破損、き裂					作業機構	作動状態、(給水・警報)		
取付け金具の緩み、すす等の付着											
熱 焼 装 置	油加熱装置		作業状態、油の設定温度等				蒸気圧力 制限器・ 調節器	電気接点	水銀の状態、曲がり、割れ、緩み		
			※接触不良、短路、絶縁不良					圧力検出部	ベローズ、ダイヤフラムのき裂、腐食		
								遮断機候	作動状態(燃烧停止・警報)		
	燃 料 ポ ン プ	配管	漏れ				温水温度 制限器・ 調節器	導管	つぶれ、折損、封入液の漏れ		
		グランド部	漏れ、異常昇温					遮断器構	作動状態(燃烧停止・警報)		
		軸受、回転部	異常振動、異常音、漏れ、過熱、給油			電 気 配 線		ねじの緩み、ほこり、さび、腐食			
	主バーナ	ノズル、 スタビライザ	焼損、変形、摩擦、すす等の付着			過熱器		適正温度			
		ロータリ、軸受け	振動、漏れ、過熱、給油			節炭器(エコマイザ)		※漏れ、割れ、損傷、腐食、温度差			
		空燃比調整器	O2、CO2メーター等による空燃比			空気予熱器	伝熱式	割れ、漏れ、損傷、詰まり、腐食			
	パイロットバーナー		焼損、変形、損傷、すす等の付着					空気温度差、排ガス圧力差			
置			点火炎の位置、方向、長さ、ガス圧			水処理装置	再生式	異常振動、きしみ、損傷、腐食、汚れ			
	油ストレーナー		損傷、目詰まり、取付け部透き間				樹脂	硬度、細粒化、汚れ、目詰まり、樹脂量			
	バーナタイル、炉壁		変形、焼損、脱落、損傷、すすの付着					塔、配管等	漏れ、腐食、詰まり		
	ストーカ、火格子		運転状態、目詰まり、焼損、変形					操作部	摩耗、ゴム板の破れ、硬度リーク		
	通 風 器	回 転 部	損傷、摩擦、汚れ、腐食、異常音、振動			自動制御		工程順序、処理時間			
		軸 受	異常振動、油漏れ、過熱、給油			溶解槽等	漏れ、腐食、バルブの固着、ポンプ圧力				
		ベーン、ダンパ	作動状態			給水タンク	回転部、軸受	異常音、振動、昇温、漏れ、過熱、給油			
	煙道、煙突		過熱、破損、腐食、割れ				流量、圧力計	電流値、給水状態、吐出圧力			
			通風状態、ガス漏れ、空気の漏入			給水タンク		低水位表示、警報			
	自動 制御 装置	爆発戸		変形、焼損、可動状態、折損、さび、			安全弁、逃がし弁・管		漏れ、ボルトの緩み、腐食、さび、詰まり		
サービスタンク		作動状態、フロートの損傷、き裂、漏れ			配管等		漏れ、損傷、曲がり、腐食				
起動装置、停止装置		ブレパージ、点火、消火、順序、時間			整理整頓		通路の確保、不要品の整理				
火炎検出装置		汚れ、き裂、割れ、過熱			予備品工具		備品状態				
燃料遮断装置		作動状態、取付け状態			消火設備		表示、位置、整備				
特記 事項	油、ガス量調整弁、ダンパ		低燃焼、高燃焼位置			室内室外表示		確認			
	連動機構		固定ねじ緩み、固定位置状態			記録等の保存		整理、収納箇所			
及び 措置		常用圧力 kg/cm ² . m									

〔注〕良否記入法、異常無し又は良は○、有り又は否は×、非該当は／とし、×については特記事項欄に詳細記入すること。

太字のところは、ボイラー及び圧力容器安全規則により義務づけられているものを示す。

※を付けた検査は当該ボイラーの関係部分の作動を停止し、安全を確認した上で実施すること。

ボイラー 定期自主検査表

貫流ボイラー

所長	業務責任者	取扱作業主任者	検査者	検査年月日
				令和 年 月 日

項 目			検 査 事 項		良否	項 目			検 査 事 項		良否	
本 体	胴、鏡、炉筒、鑄鉄セクション		損傷、変形、過熱、変色、腐食、割れ			自 動 制 御 装 置 附 属 装 置 及 び 附 属 品 そ の 他	コープス式水位調節器		詰まり、漏れ、元弁の開閉状態			
	水 管、 煙 管		損傷、膨出、過熱、曲がり、腐食、漏れ				フロート・電極・ 差圧式水位 遮断器・ 水位調節器	配管、吹出	詰まり、漏れ、元弁の開閉状態			
	各管取付け部、弁		損傷、ボルトの緩み、腐食、漏れ					接点、ペローズ	錆、焼損、水銀の状態、割れ、き裂、腐食			
	ケーシング、れんが壁		損傷、異臭、変色、腐食、破損、き裂					作業機構	作動状態、（給水・警報）			
取付け金具の緩み、すす等の付着												
熱 焼 装 置	油加熱装置		作業状態、油の設定温度等			蒸気圧力 制限器・ 調節器	電気接点	水銀の状態、曲がり、割れ、緩み				
			※接触不良、短路、絶縁不良				圧力検出部	ペローズ、ダイアフラムのき裂、腐食				
							遮断機候	作動状態（燃烧停止・警報）				
	燃 料 ポ ン プ	配管	漏れ			温水温度 制限器・ 調節器	導管	つぶれ、折損、封入液の漏れ				
グランド部		漏れ、異常昇温			遮断器構		作動状態（燃烧停止・警報）					
通 風 器	主バーナ		異常振動、異常音、漏れ、過熱、給油			電 気 配 線	ねじの緩み、ほこり、さび、腐食					
			ノズル、 スタビライザ		焼損、変形、摩擦、すす等の付着			過熱器		適正温度		
			ロータリ、軸受け		振動、漏れ、過熱、給油			節炭器（エコノマイザ）		※漏れ、割れ、損傷、腐食、温度差		
	空燃比調整器		O2、CO2メーター等による空燃比			空気予熱器	伝熱式	割れ、漏れ、損傷、詰まり、腐食				
パイロットバーナー		焼損、変形、損傷、すす等の付着			空気温度差、排ガス圧力差							
		点火炎の位置、方向、長さ、ガス圧			再生式		異常振動、きしみ、損傷、腐食、汚れ					
油ストレーナー	油ストレーナー		損傷、目詰まり、取付け部透き間			水処理装置	樹脂	硬度、細粒化、汚れ、目詰まり、樹脂量				
	バーナタイル、炉壁		変形、焼損、脱落、損傷、すすの付着				塔、配管等	漏れ、腐食、詰まり				
	ストーカ、火格子		運転状態、目詰まり、焼損、変形				操作部	摩耗、ゴム板の破れ、硬度リーク				
	通 風 器	回 転 部	損傷、摩擦、汚れ、腐食、異常音、振動				自動制御	工程順序、処理時間				
軸 受		異常振動、油漏れ、過熱、給油			溶解槽等	漏れ、腐食、バルブの固着、ポンプ圧力						
ペーン、ダンパ		作動状態			給水タンク	回転部、軸受	異常音、振動、昇温、漏れ、過熱、給油					
自 動 制 御 装 置	煙道、煙突		過熱、破損、腐食、割れ				流量、圧力計	電流値、給水状態、吐出圧力				
			通風状態、ガス漏れ、空気の漏入			給水タンク		低水位表示、警報				
	爆発戸		変形、焼損、可動状態、折損、さび、			安全弁、逃がし弁・管		漏れ、ボルトの緩み、腐食、さび、詰まり				
	サービスタンク		作動状態、フロートの損傷、き裂、漏れ			配管等		漏れ、損傷、曲がり、腐食				
	起動装置、停止装置		プレパージ、点火、消火、順序、時間			整理整頓		通路の確保、不要品の整理				
特 記 事 項 及 び 措 置	火災検出装置		汚れ、き裂、割れ、過熱			予備品工具		備品状態				
	燃料遮断装置		作動状態、取付け状態			消火設備		表示、位置、整備				
	油、ガス量調整弁、ダンパ		低燃焼、高燃焼位置			室内室外表示		確認				
	連動機構		固定ねじ緩み、固定位置状態			記録等の保存		整理、収納箇所				
	常用圧力	kg/cm ² . m										

[注]良否記入法、異常無し又は良は○、有り又は否は×、非該当は／とし、×については特記事項欄に詳細記入すること。

太字のところは、ボイラー及び压力容器安全規則により義務づけられているものを示す。

※を付けた検査は当該ボイラーの関係部分の作動を停止し、安全を確認した上で実施すること。

(様式第16-1号)

第一種圧力容器定期自主検査表(蒸煮冷却機)

所長	業務責任者	取扱作業主任者	検査者	検査年月日
				令和 年 月 日

項 目	点 検 事 項	有・無	状態及び措置
本体	損傷(漏れ、割れ、腐れ、変形)		
付属部品			
安全弁、逃がし弁、逃がし管	漏れ、※作動状態		
扉の締め付け部分 ボルト、クロスピン、割ピン	※蒸気漏れ、異常音、臭気		
ロック装置	※缶体内部に圧力が掛かっている状態で正常に作動しているか 摩耗、変形、締め具合、漏れ		
配管及び弁類	損傷、漏れ		
計器類			
蒸気元圧力計	※0.294Mpa程度		
蒸気二次圧計	※0.294Mpa以下		
水压計	※0.294Mpa以下		
空気圧力計	※0.497Mpa程度		
缶内連成計	※指針状態		
表示部			
温度調節器	※表示状態		
行程表示燈	※表示状態		
バックライトスイッチ	※点灯状態		
温度フリーセンサー	※断線、誤動作		
温度固定センサー	※断線、誤動作		
ケーシング	損傷、変形		
特記事項			

- * 有無記入法、無又は良は○、有り又は否は×、※は運転中検査のもの。
- * ×の場合は特記事項欄に詳細記入のこと。
- * 計器類は検査機関での検査要求がある場合がありますので、指導に従ってください。
- * 検査頻度、1回／月(月始めの稼働日又は第一週に試運転をし検査)
- * 自主検査表は3年間保存すること。

(様式第16-2号)

第一種圧力容器定期自主検査表

所長	業務責任者	取扱作業主任者	検査者	検査年月日
				令和 年 月 日

(ストレージタンク No.1)

項 目		検 査 事 項	
本 体		損傷（漏れ、割れ、くされ、変形）	
附 属 品	安全弁、逃がし弁、逃がし管	漏れ、 ※作動状態	
	圧力計、水高計、温度計	汚れ、適正指度・表示 ※圧力(水頭圧)指度	
	ふ た の 締 付 ボ ル ト ク ロ ス ビ ン、割 ピ ン	摩耗、変形、脱落	
	ふ た の ク ラ ッ チ 装 置	摩耗、変形、締まり具合、漏れ	
	管 及 び 弁	損傷、漏れ	
	温 度 ・ 圧 力 調 節 装 置	機能の良否	
	ケーシング	損傷、変形	
特及 記 び 事 措 置	常用圧力 非加熱側 kg/cm ² 、M、Mpa 熱源側 kg/cm ² 、Mpa		

(ストレージタンク No.2)

項 目		検 査 事 項	
本 体		損傷（漏れ、割れ、くされ、変形）	
附 属 品	安全弁、逃がし弁、逃がし管	漏れ、 ※作動状態	
	圧力計、水高計、温度計	汚れ、適正指度・表示 ※圧力(水頭圧)指度	
	ふ た の 締 付 ボ ル ト ク ロ ス ビ ン、割 ピ ン	摩耗、変形、脱落	
	ふ た の ク ラ ッ チ 装 置	摩耗、変形、締まり具合、漏れ	
	管 及 び 弁	損傷、漏れ	
	温 度 ・ 圧 力 調 節 装 置	機能の良否	
	ケーシング	損傷、変形	
特及 記 び 事 措 置	常用圧力 非加熱側 kg/cm ² 、M、Mpa 熱源側 kg/cm ² 、Mpa		

[注]良否記入法 異常無し又は○、有り又は否は×、非該当は／とし、
×については特記事項欄に詳細記入すること。
太字のところは、ボイラー及び圧力容器安全規則により義務づけら
れているものを示す。

(様式第17号)

第二種圧力容器定期自主検査表

所長	業務責任者	取扱作業主任者	検査者	検査年月日
				令和 年 月 日

項 目	点 検 事 項	有・無	状態及び措置
本体	損傷(漏れ、割れ、腐れ、変形)		
付属部品			
安全弁、逃がし弁、逃がし管	漏れ、※作動状態		
扉の締め付け部分 ボルト、クロスピン、割ピン	※蒸気漏れ、異常音、臭気		
ロック装置	※缶体内部に圧力が掛かっている状態で正常に作動しているか 摩耗、変形、締め具合、漏れ		
配管及び弁類	損傷、漏れ		
計器類			
蒸気元圧力計	※0.294Mpa程度		
蒸気二次圧計	※0.294Mpa以下		
水圧計	※0.294Mpa以下		
空気圧力計	※0.497Mpa程度		
缶内連成計	※指針状態		
表示部			
温度調節器	※表示状態		
行程表示燈	※表示状態		
バックライトスイッチ	※点灯状態		
温度フリーセンサー	※断線、誤動作		
温度固定センサー	※断線、誤動作		
ケーシング	損傷、変形		
特記事項			

- * 有無記入法、無又は良は○、有り又は否は×、※は運転中検査のもの。
- * ×の場合は特記事項欄に詳細記入のこと。
- * 計器類は検査機関での検査要求がある場合がありますので、指導に従ってください。
- * 検査頻度、1回／月(月始めの稼働日又は第一週に試運転をし検査)
- * 自主検査表は3年間保存すること。