

# 令和3年度浄水基準項目水質検査結果 (柳沢低区浄水場系)

採水年月日		R3.4.13	R3.5.11	R3.6.15	R3.7.6	R3.8.3	R3.9.7	R3.10.12	R3.11.9	R3.12.7	R4.1.11	R4.2.1	R4.3.1	最大値	最小値	平均値
採水場所		葉の木沢山	葉の木沢山	葉の木沢山	葉の木沢山	葉の木沢山	葉の木沢山	葉の木沢山	葉の木沢山	葉の木沢山	葉の木沢山	葉の木沢山	葉の木沢山			
項目	水質基準・単位															
1	一般細菌	100個/ml以下	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0	0	0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.20			1.20				1.18		1.19		1.20	1.18	1.19
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08											<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
16	シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001			<0.001				0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001			<0.001				0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.002			<0.002				<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001			<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.001			<0.001				<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008				<0.008		<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	5.0											5.0	5.0	5.0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.20	4.20	4.10	3.90	3.90	4.30	4.30	4.20	4.80	4.00	3.90	4.80	3.80	4.13
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	56			55				57		55		57	55	56
40	蒸発残留物	500mg/l以下	116			119				120		118		120	116	118
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02											<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004
45	フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
47	pH値	5.8~8.6	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素(現地)	0.1mg/l以上	0.27	0.32	0.29	0.33	0.20	0.25	0.20	0.29	0.34	0.25	0.37	0.37	0.20	0.29
	気温	℃	17.3	14.0	27.0	25.0	30.0	24.5	17.9	15.9	12.5	14.5	2.0	30.0	2.0	17.1
	水温	℃	11.8	14.2	19.0	20.3	19.5	21.3	18.6	14.9	10.2	4.0	4.0	21.3	4.0	13.5