

浄化槽工事完了検査について

- 1 ますが竣工図どおり設置されているか。
- 2 管の露出はないか。
- 3 流入管渠及び放流管渠の勾配、起点からの水を流す。 ※水の準備
- 4 かさ上げは 30 センチ以下か。
- 5 浄化槽の水平確認。 ※水平器必要
- 6 コンクリートスラブはあるか。
- 7 消毒の有無と固定されているか。
- 8 各装置に変形や破損はないか。また、空気の出方に偏りはないか。
- 9 浄化槽の周辺が点検に支障はないか。
- 10 放流先の確認
- 11 ポンプ動作確認 ※検査前ポンプに水をためておく。
検査時に作動させて確認。
- 12 ブロワが固定されているか。