

公共マス接続の際の注意について

公共マスには「可とう性」を持たせるためにゴムリング（ゴム輪）が設置されています。排水設備の完了検査時にこのゴムリングが抜け落ちている事例が複数発生しています。

公共マス接続の際には、ゴムリングの設置状況を確認するよう注意願います。

滝沢市上下水道部下水道課

公共マス構造図

